

ПРОТОКОЛ №3

На 06.07.2018 г., в гр. Варна, в 10:00 часа, в зала Г 1205 във Варна Тауърс, се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка и монтаж на климатизатори (инверторни климатици) за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции“, в състав:

Председател на комисията:

1. Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД

Членове на комисията:

2. Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД и;
3. Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД и.

След като получи и разгледа Техническите предложения на участниците, техническият експерт в комисията изготви техническо становище, съгласно което:

1. От представеното техническо предложение от „Темпек“ ЕООД не става ясно дали предложените в Обособена позиция 1 климатизатори имат електронно управление на процеса на изпарение (кондензация) с електронен терморегулиращ вентил.

Предвид гореизложеното, Комисията на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13, от ППЗОП, дава възможност на „Темпек“ ЕООД **в срок до 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на искането да предостави разяснение дали предложените в Обособена позиция 1 климатизатори имат електронно управление на процеса на изпарение (кондензация) с електронен терморегулиращ вентил.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи своята работа след получаване на допълнително изискваните документи и разяснения.

Неразделна част от настоящия протокол е Техническо становище на експертът в комисията.

Комисия:

1. Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД
2. ...
3. ...