

Електроразпределение Север АД  
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С  
ПРЕДМЕТ:  
**ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКТНИ  
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НУЖДИТЕ НА  
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД**

Електроразпределение Север А  
Варна Тауърс, кула Е  
бул. Владислав Варненчик 258  
Варна 9009  
ЕИК 104518621

**Отговори на постъпили въпроси:**

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

**Въпрос 1:** Трябва ли да се попълва таблицата Приложение 2 – Технически данни за прекъсвач, при положение , че КРУ тип 1 и тип 2 нямат прекъсвачи?

**Отговор 1:** Не е необходимо.

**Въпрос 2:** Какъв да бъде индикаторът за късо и земно съединение (т. 3.2.17. от техническата спецификация) – вграден в предния панел на КРУ или може да бъде за повърхностен монтаж (стена)?

**Отговор 2:** На предния панел.

**Въпрос 3:** Трябва ли да се предвиди разширяемост надясно (т.3.2.21 от техническата спецификация)?

**Отговор 3:** Разширяемост надясно - ДА.

С уважение,

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2  
АЛ.1 ОТ ЗЗЛД