

№ 01/1453/16.07.2018



Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

**ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С
ПРЕДМЕТ:**

“Извършване на строително-монтажни работи
(СМР) по подмяна на трансформаторни машини
СрН - НН на територията на РОЦ Варна”

Електроразпределение Север А
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав Варненчик 258
Варна 9009
ЕИК 104518621

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице по горепосочената процедура уточняваме по Позиция 1 (Направа на желязна конструкция (скара, лавици) за кабели СрН и НН), следното:

Въпрос 1: Възложителят ще представи ли чертеж (схема) на типа скара (лавица), за да се изчисли реалната цена на метър?

Отговор: Няма конкретно изготвен чертеж/проект. Конструкцията следва да е оразмерена за полагане на кабели със съответното тегло, съобразно сечението /3x1x185 за средно напрежение и 7x1x150 мм за ниско напрежение/.

Въпрос 2: Позицията допуска ли монтаж на готови кабелни скари от поцинкована ламарина?

Отговор: Допуска се монтаж на елементи на готови поцинковани конструкции.

Заличена информация съгласно чл.2 ал.1 от ЗЗЛД