

УТВЪРДИЛ:

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

/Красимир Тодоров Иванов /
Електроразпределение Север АД



/Румен Георгиев Лалев/
Електроразпределение Север АД

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № EDN-1529/01.08.2018г., за получаването, разглеждането, оценка и класирането на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на автоматичен регулатор на напрежението /АРН/ на силов трансформатор ВН/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД”, публикувана под уникален номер 9078289/10.07.2018г.

Състав на Комисията:

Председател на комисията:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

Членове на комисията:

2. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

обс.

3. **Красимир Иванов Митев** – Специалист ГС.

ол на

Резултати от работата на комисията:

В определения в обявата срок - до 18:00 часа на 26.07.2018г. са подадени 2 /два/ броя оферти в запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост опаковки, получени по съответния ред, а именно:

1. „Делта Инструмент“ ООД – вх. № EDN - 2926/26.07.2018г., 10:10 часа;
2. „Елтомс“ ООД – вх. № EDN - 2944/26.07.2018г., 14:03 часа;

Съгласно чл.188(2) от ЗОП, срокът за получаване на оферти беше удължен от 26.07.2018г. на 31.07.2018г.

В така обявения нов срок не са постъпили оферти.
Не са постъпили оферти след крайния срок.

I. На 01.08.2018 г. в 14:00 часа в гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205, се проведе заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти.

Членовете на комисията представиха декларация за обстоятелства чл. 51, ал. 8, от ППЗОП.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения. На отварянето на офертите присъстваха следните представители на участниците:

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

– Управител на фирма Елтомс ООД;

Действията на Комисията са описани в Протокол от 01.08.2018г. - неразделна част от настоящия доклад. Всички участници отговарят на изискванията на Възложителя.

II. Комисията разгледа предложенията за изпълнение на поръчката на всеки от участниците. Действията на Комисията са описани в Протокол от 28.08.2018г. - неразделна част от настоящия доклад.

III. На договаряне бяха поканени следните участници по реда на изтеглен жребий:

1 „Делта Инструмент“ ООД, гр. София, ул. „Малашевска“ №8;

Протоколът за проведения жребий беше публикуван в профила на купувача. Направените предложения и постигнати договорености с участника са отразени в отделен протокол, подписан от участника в преговорите.

IV. След проведеното договаряне, Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП в настоящата обществена поръчка не е приложима, тъй като участниците не са повече от двама, което от своя страна не позволява да се приложи чл. 72 от ЗОП, тъй като не може да се изчисли средната стойност на предложенията на останалите участници.

V. Комисията пристъпи към класиране на участниците:

Критерият за оценяване на офертите е икономически най-изгодна оферта по показател най-ниска цена.

Предложените ценови параметри на участника е както следва:

1 „Делта Инструмент“ ООД – 61 755,00 лв

С оглед предложените ценови параметри, Комисията предлага следното класиране:

1-во място „Делта Инструмент“ ООД, гр. София.

VI. Отстранени от класирането участници:

1 „Елтомс“ ООД, гр. Стара Загора, ул. Господин Михайловски № 27 ;

Мотиви

На основание Участникът представя в своята техническа оферта устройство тип APH-16D M18-V2.0/V3.0, което не отговаря на техническа спецификация ТС-ПСТ-253 в следните точки:

- т. 6.1 от Техническата спецификация има изискване на възложителя дисплея да е минимум 128x128 pixels. Предложение на участника в т. 1.5.2, LCD 4 реда x 20 символа;
- т. 5.2.1 от Техническата спецификация има изискване на възложителя за общ брой цифрови входове > 8. Предложение на участника в т.1.4.25 – 3 бр. индивидуални без обща точка;
- т. 6.3 от Техническата спецификация има изискване на възложителя за свободно програмируеми светодиоди > 4. Предложение на участника – няма такива;
- т.2 от Техническата спецификация има изискване на възложителя за възможност в APH да се избира ръчен или автоматичен режим или местно дистанционно управление. Предложение на участника – няма такава възможност;
- т. 2 от Техническата спецификация има изискване на възложителя за възможност в APH за настройка на средна точка на поддържане на напрежение в определени граници. Предложение на участника – няма такава възможност;
- т. 3.1 от Техническата спецификация има изискване на възложителя за степен на защита IP 51. Предложение на участника – панел IP40/корпус IP20;
- По т.12 Испитания от Техническа Спецификация за APH се изисква да се предоставят типово изпитание и заводско изпитание за изходящ контрол. Изискват се протоколи от изпитания на представеният продукт, категорично доказващи експлоатационни характеристики на предложеното изделие за доставка. Предоставените протоколи са от предходна версия на изделието, модел APH-09D и изпитания от изделие стар модел;
- Приложената декларация за съответствие цитира несъществуващ стандарт БДС EN 60439-1: 2012г. Действащ е стандарт БДС EN 61439-1: 2011г. Испитаният продукт трябва да е в съответствие според новият действащ стандарт;
- Не е представена декларация за съответствие с техническата спецификация ТС-ПСТ-253 на „Електроразпределение Север“ АД.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че за учатникът „Елтомс“ ООД, гр. Стара Загора, са налице обстоятелствата за отстраняване от процедурата, посочени в чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

VII. Комисията предлага за изпълнител да бъде определен класираният на първо място участник, а именно:

„Делта Инструмент“ ООД, гр. София, ул. „Малашевска“ №8;

Настоящият протокол, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на 20.09.2018 г. и цялата документация по поръчката се предава на Възложителя за утвърждаване.

Неразделна част от настоящия доклад са:

1. Протокол от дата 01.08.2018 г.
2. Протокол от дата 28.08.2018 г.
3. Протокол от дата 03.09.2018г.

Комисия:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1
ОТ ЗЗЛД
- 2.
- 3.

ПРОТОКОЛ

Днес 01.08.2018 г., в 14:00 часа, в гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс-Г, зала Г 1205 се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на автоматичен регулатор на напрежението /АРН/ на силов трансформатор ВН/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД", в състав:

Председател на комисията:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АП. 1 ОТ ЗЗЛД

Членове на комисията:

2. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АП. 1 ОТ ЗЗЛД а
3. обс

След обявяване на списъка с участниците, на осн. чл. 51, ал. 8, от ППЗОП, членовете на Комисията подписаха декларации за липсата на материален и частен интерес, свързаност с участниците, както и неучастието им като външни експерти при изготвянето на техническата спецификация и методиката за оценка.

На заседанието на Комисията присъстваха следните представители на участниците:

- ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АП. 1 ОТ ЗЗЛД – Управител на фирма Елтомс ООД;

Комисията констатира, че всички постъпили опаковки са запечатани и непрозрачни. Комисията отвори постъпилите оферти и обяви ценовите предложения, по реда на тяхното постъпване:

1. „Делта Инструмент“ ООД – вх. № EDN - 2926/26.07.2018г., 10:10 часа;
2. „Елтомс“ ООД – вх. № EDN - 2944/26.07.2018г., 14:03 часа;

Комисията продължи своята работа с детайлното разглеждане на представените оферти. При разглеждането на офертите на всеки участник, Комисията свери намерените във всяка опаковка документи с изискванията, посочени в документацията за участие и установи следното:

1. Комисията след като разгледа документите на участника „Делта Инструмент“ ООД установи следното:

Участникът „Делта Инструмент“ ООД е представил всички изискани документи от Възложителя, с което Комисията счита, че Участникът изпълнява изискванията на Възложителя.

2. Комисията след като разгледа документите на участника „Елтомс“ ООД установи следното:

Участникът „Елтомс“ ООД е представил всички изискани документи от Възложителя, с което Комисията счита, че Участникът изпълнява изискванията на Възложителя.

Комисията продължи своята работа като техническите експерти в комисията получиха Техническите предложения на участниците, като следва да ги разгледа и да изготви техническо становище в срок до 31.08.2018г.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение, следващото заседание да се проведе след изготвяне на техническото становище.

Подписи Комисия:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.08.2018 г., в 14:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна
Тауърс зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

Членове на комисията:

2. ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД
- 3.

Комисията се събра и разгледа Техническо становище на техническите експерти в Комисията, изготвено след разглеждане на представените технически оферти на кандидатите по обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на автоматичен регулатор на напрежението /АРН/ на силов трансформатор ВН/СрН за нуждите на Електроразпределение Север АД“.

Комисията прие техническото становище на експерта.

Комисията взе решение да проведе жребий, с който ще се определи поредността на провеждане на преговори с допуснатите до този етап участници на 03.09.2018г, за което ще бъде публикувано съобщение на профила на купувача на Възложителя.

Неразделна част от настоящия протокол:

1. Техническо становище

Подписи:

- 1.... ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД
- 2....
- 3....