

Електроразпределение Север АД,
Варна Тауърс-Г, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
Доставки
Варна Тауърс
бул. Владислав Варненчик
гр. Варна 9009

**ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:**

Петя Цекова
Дирекция Доставка

**„Доставка и монтаж на акумулаторни батерии
220V/100Ah и 220V/120Ah за нуждите на
„Електроразпределение Север“ АД, по обосо-
бени позиции“**

T: +359 52 577 258
Ф: +359 52 660 855
M: +359 0887 71 44 35
Petia.Tzekova@energo-pro.bg

Отговори на постъпили въпроси

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 1:

Във връзка с намерението ни да вземем участие в гореспоменатата Обществена поръчка, бихме желали да получим информация относно размери и вътрешно разположение на стаите, където ще се монтират батериите и стелажите по Обособени позиции 1 и 2 в обявената от дружеството Ви Обществена поръчка. Същата ни е нужна, за да придобием по-ясна представа какви стелажки, на колко реда и по колко батерии на ред следва да се предвидят и оферират. Искането ни е съгласно т.3.3.4 от техническите изисквания, част от документацията.

Отговор:

По Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah, 18 елемента по 12V, със стелажки, едната батерия е за П/ст Долни Чифлик, за помещение с размери 4,6 м/3,8м. Втората акумулаторна батерия е за ВС Повеляново, за помещение с размери 5,3м/3,3 м. Към момента за останалите две акумулаторни батерии нямаме информация в какви помещения ще бъдат монтирани.

По Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/120Ah, 36 елемента по 6V, със стелажки, едната батерия е за в П/ст Аспарухово, за помещение с размери 3,7м/3,1м. Към момента за втората акумулаторна батерия нямаме информация в какво помещение ще бъде монтирана.

Въпрос 2:

Моля за всеки обект поотделно да укажете размерите на предвиденото в акумулаторните помещения място, където ще бъдат монтирани батериите за да предложим стелажки с подходяща конфигурация и размери, както се изисква в документацията.

Отговор:

По Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/100Ah, 18 елемента по 12V, със стелажи, едната батерия е за П/ст Долни Чифлик за помещение с размери 4,6 м/3,8м. Втората акумулаторна батерия е за ВС Повеляново, за помещение с размери 5,3м/3,3 м. Към момента за останалите две акумулаторни батерии нямаме информация в какви помещения ще бъдат монтирани.

По Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/120Ah, 36 елемента по 6V, със стелажи, едната батерия е за в П/ст Аспарухово, за помещение с размери 3,7м/3,1м. Към момента за втората акумулаторна батерия нямаме информация в какво помещение ще бъде монтирана.

Въпрос 3:

Моля да посочите по абсолютна стойност или в %, максимално допустимите отклонения в капацитета на АБ. Можем ли да приемем, че капацитета трябва да е със знак $\geq 100Ah$, респективно $\geq 120Ah$?

Отговор:

Може да бъде прието, че капацитетът на предлаганите акумулаторни батерии е със знак $\geq 100Ah$, респективно $\geq 120Ah$.

Въпрос 4:

По обособена позиция 3 - Размери на батериите Д270 x Ш170 x В240 мм като ограничителни ли да ги възприемаме? Може ли височината на батериите да е под 240 мм, ако дължината и ширината съответстват на изискванията?

Отговор:

По обособена позиция 3 размерите на батериите Д270 x Ш170 x В240 мм са ограничителни. Височината на предлагания моноблок по тази обособена позиция може да е под 240мм.

Въпрос 5:

Сертификати за произход, съответствие и качество, както и протоколи за изходящ контрол на акумулаторни батерии не се издават от службите по компетенция преди батериите да са произведени, тествани и експедирани. Не е проблем обаче такива документи да придружават всяка конкретна доставка, ако бъдат изискани. Моля за вашия коментар.

Отговор:

Допустимо е Сертификати за произход, съответствие и качество, както и протоколи за изходящ контрол на акумулаторните батерии да не бъдат представени с документацията за участие. Тези документи трябва да съпътстват всяка една конкретна доставка.

С уважение

Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД

Специалист доставки

експерт Отдел технологии и строителство