

ПРОТОКОЛ №3

На 15.10.2018 г., в гр. Варна, в 10:00 часа, в зала Г 1208 във Варна Тауърс, се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка и монтаж на токоизправители 25А за 220VDC в подстанции и възлови станции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“, в състав:

Председател на комисията:

1 Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД

Членове на комисията:

2 Информацията е заличена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД

3
4
5

След като получиха и разгледаха Техническите предложения на участниците, техническите експерти в комисията изготвиха техническо становище, съгласно което „Марпекс“ ООД е необходимо да представи допълнителни разяснения както следва:

Съгласно Техническа спецификация ТС-ПСТ-265 по процедурата има изискване токоизправителят да разполага с лицев панел с аналогов ключ трипозиционен с режими: подзаряд/ изключен ТИ/ заряд.

В Образец № 10.1 – Технически данни и характеристики, в графа „Преден панел за контрол, управление и сигнализация“ е отбелязано, че има такъв ключ. От приложената документация, в т.ч. и снимките, се вижда, че няма такъв ключ, а на лицев панел има само един ключ двупозиционен за включване и изключване.

Предвид гореизложеното, Комисията на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП във вр. с чл.54, ал. 13, от ППЗОП, дава възможност на „Марпекс“ООД в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на искането за разяснение да представи писмени разяснения относно това дали предложеното устройство разполага с лицев панел с аналогов ключ трипозиционен с режими: подзаряд/изключен ТИ/заряд.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи своята работа след получаване на допълнително изисканите документи.

1 Информацията е заличена на
основание чл. 2 ал. 1 от ЗЗЛД

2
3
4
5