

Електроразпределение Север АД,  
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

Електроразпределение  
Север АД  
Варна Тауърс, кула Е,  
бул. Вл. Варненчик 258,  
Варна 9009  
ЕИК 104518621

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по ремонт на ВС (възлови станции) и реконструкция на ВЕЛ (въздушни електропроводни линии), част от електроразпределителната мрежа СрН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции (област Добрич и област Велико Търново)“

### РАЗЯСНЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице относно публикувана обява за обществена поръчка с предмет: **Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по ремонт на ВС (възлови станции) и реконструкция на ВЕЛ (въздушни електропроводни линии), част от електроразпределителната мрежа СрН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД по обособени позиции (област Добрич и област Велико Търново)** за обособена позиция № 3: Реконструкция на ВЕЛ 20 кВ извод Крумово в участъка от СРС с отклонение към ВС Керамзит до ВС Стожер, уточняваме следното:

**Въпрос:** В приложената КСС на ред 17 сте включили позиция Саниране СРС (хидроизолация и измазване) -общо 27 бр.

Моля за уточнение – Какво разбирате под саниране на СРС като видове строителни дейности, подлежащи на остойносттаване?

**Отговор:** Допуснатата е печатна грешка. СРС следва да се чете СБС.

Става дума за 27 броя СБС тип „клоц“.

Стълбовете на места са с обрушена бетонна повърхност с видима арматура. Необходимо е механично почистване на ръждата от арматурата без използване на киселини и/или ръждопреобразуватели и полагане на хидроизолационен слой с течна хидроизолация, устойчива на УВ лъчи.

Подписи:

Информацията е  
заимствена на  
основание на 2, ал 1  
от ЗЗЛД.