

Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С
ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА
ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА КАБЕЛНИ ПОВРЕДИ С
НАПРАЖЕНИЕ ДО 24KV ЗА НУЖДИТЕ НА
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Електроразпределение Север А
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав Варненчик 258
Варна 9009
ЕИК 104518621

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 1: Ще бъдат ли допускани предложение, които нямат захранване с батерии?

Отговор 1: Съгласно техническата спецификация, системата следва да е окомплектована с „Преносим приемник за точно определяне мястото на повредата с цифрова обработка на сигнала“, чието захранване следва да е осигурено с батерии, съгласно изискванията на т. 3.6 от спецификацията. Захранването на уреда е определено в т. 3.5 – 230V/50Hz.

Въпрос 2: Ще бъдат ли дисквалифицирани оферти, чиито ценови предложения надвишават прогнозната стойност?

Отговор 2: Вида на обществената поръчка, избрана от Възложителя, е събирана на оферти с обява, чийто стойностен праг, съгласно чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки, е до 70 000 лв без ДДС. Прогнозното количество за доставка е един брой уред. Участниците, чиито ценови предложения, след проведено договоряне, надвишават прогнозната стойност на поръчката – 69 990 лв без ДДС, ще бъдат отстранени.

С уважение,

Борислав Борисов
Специалист доставки

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2 АЛ.1 ОТ ЗЗЛД

Боян Божков
Дирекция КЕО