

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36 А, АЛ.
3 ОТ ЗОП

УТВЪРДИЛ:

/Николай Йорданов Николов /
Електроразпределение Север АД



/Румен Георгиев Лалев/
Електроразпределение Север АД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № EDN-1546/11.06.2019г., за получаването, разглеждането, оценка и класирането на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24kV за нуждите на Електроразпределение Север АД”, публикувана под уникален номер 9088457/21.05.2019г.

Състав на Комисията:

Председател на комисията:

1. Борислав Николаев Борисов – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Христо Борисов Рахнев – Началник отдел ЕМ и СТИ Север;

3. Цветан Александров Зирков – Специалист Доставки.

Резултати от работата на комисията:

В определения в обявата срок - до 18:00 часа на 04.06.2019г. са подадени 2 /два/ броя оферти в запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост опаковки, получени по съответния ред, а именно:

1. „АСМ Диагностика“ ООД – вх. № EDN - 2890/04.06.2019г., 11:10 часа;

2. „Локатор - К“ ООД – вх. № EDN - 2892/04.06.2019г., 11:26 часа.

Съгласно чл.188(2) от ЗОП, срокът за получаване на оферти беше удължен от 04.06.2019г. на 10.06.2019г.

В така обявения нов срок не са постъпили оферти.

Не са постъпили оферти след крайния срок.

I. На 11.06.2018 г. в 14:00 часа в гр. Варна, бул. “Вл. Варненчик” № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205, се проведе заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти.

Членовете на комисията представиха декларация за обстоятелства чл. 51, ал. 8, от ППЗОП.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения. На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.

Действията на Комисията са описани в Протокол от 11.06.2019г. - неразделна част от настоящия доклад. Всички участници отговарят на изискванията на Възложителя.

II. Комисията разгледа предложенията за изпълнение на поръчката на всеки от участниците. Действията на Комисията са описани в Протокол от 14.06.2019г. - неразделна част от настоящия доклад.

III. На договаряне бяха поканени следните участници по реда на изтеглен жребий:

1 „Локатор - К“ ООД , гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 258, Вх. А, ап. 1;

Протоколът за проведения жребий беше публикуван в профила на купувача.

Направените предложения и постигнати договорености с участника са отразени в отделен протокол, подписан от участника в преговорите.

IV. След проведеното договаряне, Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП в настоящата обществена поръчка не е приложима, тъй като участниците не са повече от двама, което от своя страна не позволява да се приложи чл. 72 от ЗОП, тъй като не може да се изчисли средната стойност на предложенията на останалите участници.

V. Комисията пристъпи към класиране на участниците:

Критерият за оценяване на офертите е икономически най-изгодна оферта по показател най-ниска цена.

Предложените ценови параметри на участника е както следва:

1 „Локатор - К“ ООД – 69 000,00 лв без ДДС

С оглед предложените ценови параметри, Комисията предлага следното класиране, както следва:

1 – во място „Локатор - К“ ООД, гр. София

VI. Отстранени от класирането участници:

1 „АСМ Диагностика“ ООД, гр. София, ул. Стефан Караджа № 7 ;

Мотиви

Фирмата участва с уред Syscompact 2000 portable + protrac Baur на производителя Baur GmbH.

1. В т. 3.3 от техническата спецификация е посочено теглото на комплексната система за локализиране - до 120 кг. Предложеният уред на участника е с тегло над 140 кг.

2. В т. 3.4 от техническата спецификация е посочено IP клас на защита на комплексната система за локализиране - IP43. Предложеният уред на участника е с IP22.

3. В т. 4.3 от техническата спецификация е посочено комплексната система за локализиране да притежава режим ARTi . Предложеният уред на участника не притежава режим ARTi.

Предвид гореизложеното, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

VII. Комисията предлага за изпълнител да бъде определен класираният на първо място участник, а именно:

„Локатор - К“ ООД , гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 258, Вх. А, ап. 1;

Настоящият протокол, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на 25.06.2019 г. и цялата документация по поръчката се предава на Възложителя за утвърждаване.

Неразделна част от настоящия доклад са:

1. Протокол от дата 11.06.2019 г.
2. Протокол от дата 14.06.2019 г.
3. Протокол от дата 18.06.2019г.

Комисия:

1. **ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА**
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП

2.

3.

ПРОТОКОЛ

Днес 11.06.2019 г., в 14:00 часа, в гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс-Г, зала Г 1205 се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24kV за нуждите на Електроразпределение Север АД”, в състав:

Председател на комисията:

1. Борислав Николаев Борисов – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Христо Борисов Рахнев – Началник отдел ЕМ и СТИ Север;

3. Цветан Александров Зирков – Специалист Доставки.

След обявяване на списъка с участниците, на осн. чл. 51, ал. 8, от ППЗОП, членовете на Комисията подписаха декларации за липсата на материален и частен интерес, свързаност с участниците, както и неучастието им като външни експерти при изготвянето на техническата спецификация и методиката за оценка.

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира, че всички постъпили опаковки са запечатани и непрозрачни. Комисията отвори постъпилите оферти и обяви ценовите предложения, по реда на тяхното постъпване:

1. „АСМ Диагностика“ ООД – вх. № EDN - 2890/04.06.2019г., 11:10 часа;

2. „Локатор - К“ ООД – вх. № EDN - 2892/04.06.2019г., 11:26 часа.

Комисията продължи своята работа с детайлното разглеждане на представените оферти. При разглеждането на офертите на всеки участник, Комисията свери намерените във всяка опаковка документи с изискванията, посочени в документацията за участие и установи следното:

1. Комисията след като разгледа документите на участника „АСМ Диагностика“ ООД установи следното:

Участникът „АСМ Диагностика“ ООД е представил всички изискани документи от Възложителя, с което Комисията счита, че Участникът изпълнява изискванията на Възложителя.

2. Комисията след като разгледа документите на участника „Локатор - К“ ООД установи следното:

Участникът „Локатор - К“ ООД е представил всички изискани документи от Възложителя, с което Комисията счита, че Участникът изпълнява изискванията на Възложителя.

Комисията продължи своята работа като техническият експерт в комисията получи Техническите предложения на участниците, като следва да ги разгледа и да изготви техническо становище в срок до 30.06.2019г.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение, следващото заседание да се проведе след изготвяне на техническото становище.

Подписи Комисия:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

ИНФОРМАЦИЯТА Е
ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 36 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ПРОТОКОЛ

Днес, 14.06.2019 г., в 14:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Борислав Николаев Борисов – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Христо Борисов Рахнев – Началник отдел ЕМ и СТИ Север;

3. Цветан Александров Зирков – Специалист Доставки.

Комисията се събра и разгледа Техническо становище на техническия експерт в Комисията, изготвено след разглеждане на представените технически оферти на участниците по обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „**Доставка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24kV за нуждите на Електроразпределение Север АД**“.

Комисията прие техническото становище на експерта.

Комисията взе решение да проведе жребий, с който ще се определи поредността на провеждане на преговори с допуснатите до този етап участници на 18.06.2019г, за което ще бъде публикувано съобщение на профила на купувача на Възложителя.

Неразделна част от настоящия протокол:

1. Техническо становище

Подписи:

1..... **ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

2.....

3.....