

Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.

## ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия, назначена със Заповед № EDN-2130/26.08.2019г., за получаването, разглеждането, оценка и класирането на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на вентилатори за силови трансформатори за нуждите на Електроразпределение Север АД, публикувана под уникален номер 9090281/15.07.2019 г. в РОП

Състав на Комисията:

Председател на комисията:

1. Цветан Зирков - Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Борислав Борисов –Специалист Доставки;

3. Георги Минков – Експерт ТС.

Резултати от работата на комисията:

В определения в обявата срок - до 18:00 часа на 09.08.2019 г. постъпиха 2 /две/ оферти в запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост опаковки, получени по съответния ред, от следните участници:

1. „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД, гр. София - вх.№ EDN 4134 от 08.08.2019 г. – 11:54 ч.
2. „ЦЕРЬ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София - вх.№ EPR 1210 от 09.08.2019 г. – 09:22 ч.

Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти беше удължен от 09.08.2019 г. на 23.08. 2019 г.

В така обявения нов срок постъпи една оферта в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, получена по съответния ред, от:

1. „ИНЕРТ 94“ ЕООД, гр. София - вх.№ EPRS 1199 от 23.08.2019 г. – 09:52 ч.

След крайния срок 23.08.2019 г.:

1. БГ Индустриъл Груп ЕООД – вх. № 4394/26.08.2019г. – 16:28 ч.

Офертата е върната на подателя с оформен приемо – предавателен протокол.

1. На 26.08.2018 г. в 14:00 часа в гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1205, се проведе заседание на комисията за отваряне на постъпилите оферти.

Председателят на комисията обяви на членовете на комисията участниците подали оферти. Членовете на комисията представиха декларация за липсата на обстоятелствата по 103, ал. 2 от ЗОП във вр. с чл. 51, ал. 8, от ППЗОП.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения. На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците. Действията на Комисията са детайлно описани в Протокол от 26.08.2019 г. - неразделна част от настоящия протокол.

Комисията след като разгледа документите намерени в опаковките на участниците относно изискванията на възложителя за липса на основанията за отстраняване и административните изисквания, установи, че всички участници отговарят на изискванията на Възложителя.

**II.** Комисията продължи своята работа като разгледа предложенията за изпълнение на поръчката на всеки от участниците. Действията на Комисията са описани в Протокол от 26.08.2019 г., Протокол от 04.09.2019 г. и Протокол от 09.09.2019 г., неразделна част от настоящия протокол.

**III. На договаряне бяха поканени следните участници :**

1. „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД, гр. София.

Протоколът за датата на преговори беше публикуван в профила на кулувача. Направените предложения и постигнати договорености с участникът са отразени в отделни протоколи, подписани от участниците в преговорите.

**IV.** След проведеното договаряне, Комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72 от ЗОП в настоящата обществена поръчка не е приложима, тъй като участниците не са повече от двама, което от своя страна не позволява да се приложи чл. 72 от ЗОП, тъй като не може да се изчисли средната стойност на предложенията на останалите участници.

**V.** Комисията пристъпи към класиране на участниците:

Критерият за оценяване на офертите е икономически най-изгодна оферта по показател най-ниска цена.

Предложените ценови параметри на участниците са както следва:

1. „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД, гр. София – 66 912,00 лв.

С оглед обстоятелството, че участникът е само един, Комисията класира единственият участник в поръчката, а именно „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД, гр. София.

**VI. Отстранени от класирането участници:**

1. **„ЦЕРБ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София на осн. чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.**

**Мотиви**

Участникът е предложил вентилатор тип В5РАТ 600, който не отговаря на на техническата спецификация по следните технически характеристики:

1. Вентилаторът е предназначен за монтаж на стена.
2. Диаметър на пропелера – 592 мм >550 .
3. Външен диаметър (размер) – 700 мм > 650 мм.
4. Височина на вентилатора с въздухозаборника – 364 мм>360 мм.
5. Скорост на въртене на пропелера 1405>1000 оборота/минута.

2. **„ИНЕРТ 94“ ЕООД, гр. София на осн. чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.**

**Мотиви**

Участникът е предложил вентилатор тип В5РАТ 600, който не отговаря на на техническата спецификация по следните технически характеристики:

1. Вентилаторът е предназначен за монтаж на стена.
2. Диаметър на пропелера – 592 мм >550 .
3. Външен диаметър (размер) – 700 мм > 650 мм.
4. Височина на вентилатора с въздухозаборника – 364 мм>360 мм.
5. Скорост на въртене на пропелера 1405>1000 оборота/минута.

**VII.** Комисията предлага за изпълнител да бъде определен единствения класиран участник, а именно:

„Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД, гр. София, бул. Рожен 41.

Настоящият протокол, съставен на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП на 18.09.2019 г. и цялата документация по поръчката се предава на Възложителя за утвърждаване.

**Неразделна част от настоящия протокол са:**

1. Протокол от дата 26.08.2019 г.
2. Протокол от дата 04.09.2019 г.
3. Протокол от дата 09.09.2019 г.

Комисия:

Заличено на основание чл.36а,  
ал.3 от ЗОП.