

## ПРОТОКОЛ

Днес, 10.01.2020 г., в 10:00 часа, в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, в зала Г 1205 се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедура обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: : „Доставка на куки за въздушни електропроводни линии ниско напрежение с неизолирани проводници за нуждите на Електроразпределение Север АД“, в състав:

**Председател на комисията:**

**1. Ивайло Колев – Специалист дирекция „Доставки“;**

**Членове на комисията:**

**2. Пламен Панайотов – Специалист дирекция „Доставки“;**

**3. Цветелина Великова – Специалист Стандартизация.**

Комисията се събра и разгледа Техническо становище на техническите експерти в Комисията, изготвено след разглеждане на представените технически оферти на Участниците.

Комисията констатира, че същото е обективно и компетентно дадено и реши да приеме техническото становище на експертите.

С това работата на Комисията приключи.

Неразделна част от настоящия протокол е: Техническо становище на експертите в комисията.

Подписи:

Информацията е заличена във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП.

## Вътрешна комуникация

Електроразпределение Север АД

До

Ивайло Колев

специалист Доставка

Т  
Ф

Относно: „Доставка на куки за въздушни електропроводни линии ниско напрежение с неизолирани проводници нуждите на Електроразпределение Север АД ”

### Техническо становище

I. Разгледани са технически предложения на:

- „ВАК -02” ООД - предлагащ продукти на „ИВКОМ-63” ЕООД;
- „ТИЛКОМ ” ООД - предлагащ продукти на ЕТ „Алекс–Евгени Кременлиев”;

II. Оценката е направена на база предоставените в техническите оферти - документи и мостри.

III. Оферти , които не отговарят на техническите изисквания

- „ВАК-02” ООД

**Мотиви:**

В т.3.15 от ТС-НН-052/в.06 определя минималната дебелината на цинкуваното покритие 45µm .

Предложените мостри не покриват това изискване .

- „ТИЛКОМ” ООД - с производител ЕТ“Алекс –Евгени Кременлиев”;

**Мотиви:**

В т.7 от ТС-НН-052/в.06 са описани набор от документи, които трябва да се предоставят.

Липсва пълния набор от документи за предоставените мостри (куки 16/320, 16/220, 16/280, 18/320). а именно :

- Марка на стоманата,от която са изработени куките
- Дебелина на цинкуваното покритие
- Габаритни и монтажни размери
- Тегло на изделието
- Декларация за съответствие на техническата спецификация и стандартите, на които отговаря
- Инструкция за транспорт, съхранение,монтаж и експлоатация

Дата: 09.01.2020г.

Информацията е заличена  
във връзка с чл.36а, ал.3 от  
ЗОП.