

ПРОТОКОЛ

Днес, 12.07.2018 г., в 14:00 часа, в гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 258, Варна Тауърс – Г, зала Г 1208 се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазов прекъсвач 110kV на СТ 2 в подстанцията(ПС) Абритус за нуждите на Електроразпределение Север АД, в състав:

Председател на комисията:

1. Ивайло Колев – Специалист дирекция „Доставки“;

Членове на комисията:

2. Симеон Евтомов – Директор ОРПВС;
3. Ангел Ангелов – Специалист ТС.

се събра и реши на основание чл.104, ал. 5 от ЗОП, да изиска разяснения от долупосочените участници в обществената поръчка за данни посочени в техническото им предложение , а именно:

1. „Семо“ ООД :

Да се предостави следните разяснения:

- Разяснение относно устройство за освобождаване на налягането по т.5.4. от „Техническа спецификация за елегазови прекъсвачи за напрежение 110 kV“.
- Разяснение за наличие или възможност за монтаж на второ изключвателно устройство по т.8.3. от „Техническа спецификация за елегазови прекъсвачи за напрежение 110 kV“.
- Разяснение за типа на външната изолация на прекъсвача.
- Разяснение за шума на прекъсвача.
- Разяснение за напрежението, мощността и пусковия ток на моторното задвижване.
- Разяснение за времето за зареждане на прекъсвача.
- Разяснение за защитата срещу конденз.
- Разяснение за системата за многократно включване.
- Разяснение относно кой от посочените в каталога на предлаганите модел на прекъсвач ще бъде доставен.

Предвид гореизложеното, Комисията дава възможност на „Семо“ ООД в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представи гореописаните разяснения.

2. ДЗЗД „Консорциум БГ-Елпомпроект“ :

Да се предостави следните разяснения:

- Разяснение относно гарантирания теч на газ на годишна база.
- Разяснение относно устройство за освобождаване на налягането по т.5.4. от „Техническа спецификация за елегазови прекъсвачи за напрежение 110 kV“.
- Разяснение за наличие или възможност за монтаж на второ изключвателно устройство по т.8.3. от „Техническа спецификация за елегазови прекъсвачи за напрежение 110 kV“.
- Разяснение за шума на прекъсвача.

Предвид гореизложеното, Комисията дава възможност на ДЗЗД „Консорциум БГ-Елпомпроект“ в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представи гореописаните разяснения.

3. „ЦЕРБ-ТРЕЙД“ ЕООД :

Да се предостави следните разяснения:

- Разяснение относно механичната износоустойчивост на контактната система т.4.9 от „Техническа спецификация за елегазови прекъсвачи за напрежение 110 kV“.
- Разяснение относно устройство за освобождаване на налягането по т.5.4. от „Техническа спецификация за елегазови прекъсвачи за напрежение 110 kV“.
- Разяснение за наличие или възможност за монтаж на второ изк-лючвателно устройство по т.8.3. от „Техническа спецификация за елегазови прекъсвачи за напрежение 110 kV“.
- Разяснение за шума на прекъсвача.
- Разяснение за мощността и пусковия ток на моторното задвижване.
- Разяснение за времето за зареждане на прекъсвача.
- Разяснение за защитата срещу конденз.

Предвид гореизложеното, Комисията дава възможност на „ЦЕРБ-ТРЕЙД“ ЕООД в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представи гореописаните разяснения.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение, следващото заседание да се проведе след получаване на разясненията от участниците.

Подписи Комисия:

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.