

Електроразпределение Север АД  
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В  
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на вентилатори за силови  
трансформатори за нуждите на  
Електроразпределение Север АД.“

Електроразпределение Север АД  
Варна Тауърс, кула Е  
бул. Владислав Варненчик 258  
Варна 9009  
ЕИК 104518621

Изх.№ 437/06.04.2020г.

**Отговори на постъпили въпроси:**

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

**Въпрос 1:** Имайки предвид, че основните характеристики на всеки един вентилатор са неговите дебит и налягане, дали е допустимо предложение за осов вентилатор, който създава дебит по-голям от търсения минимален дебит 3960 м<sup>3</sup>/h (1,1 м<sup>3</sup>/h), но конструкцията на неговото работно колело е с ЧЕТЕН брой лопатки?

**Отговор:** В спецификацията към процедурата е записано, че броя лопатки трябва да бъде нечетен. Не се допуска четен брой.

**Въпрос 2:** Бихте ли предоставили монтажни размери и/или чертеж на мястото за монтаж, по възможност снимки на съществуващия начин на закрепване, за да бъде възможно:

1. Съобразяването на монтажния комплект с конкретните отвори за присъединяване.
2. Отразяването на закрепването в предоставяните монтажни чертежи

**Отговор:** Понастоящем трансформаторите са оборудвани със стандартни вентилатори, монтирани на конзоли, под радиаторите. Новите вентилатори, ще бъдат в изпълнение с въздухозаборник, което предполага различен начин на закрепване. Поради тази причина Възложителя ще предвиди подходяща конструкция, съобразена с инструкцията за монтаж на предложените вентилатори. Прилагаме снимка на един от трансформаторите. Не всички са еднакви и ще има индивидуално решение за всеки трансформатор.

С уважение,

Заличено на основание ЗЗЛД.