

**ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:**

„Доставка на акумулаторни батерии за подстанции, възлови станции и табла за управление за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции“

Изх. №448/10.04.2020 г.

Отговори на постъпили въпроси

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 1:

В документацията на процедурата за обособена позиция е изисквана батерия с капацитет 45Ah 1.8Vcell/20h при 20°C.

Допустимо ли е да се предложи батерия с габаритни размери 230 x 145 x 230 mm (LxWxH)?

Моля Ви да посочите допустими максимални габаритни размери?

Отговор:

Акумулаторна батерия с капацитет 45Ah 1.8Vcell/20h при 20°C, и размери 230 x 145 x 230 mm не отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

Приложено размерите, на които трябва да отговарят акумулаторните батерии:

7,2Ah – L151 x W65 x H94

12Ah – L151 x W98 x H94

18Ah – L181 x W76 x H167

26Ah – L167 x W175 x H125

33Ah – L195 x W130 x H155

45Ah – L197 x W165 x H170

100Ah и повече – монтажът е в помещение и размерите могат да варират според предложението на участника.

Въпрос 2:

В документацията на процедурата за обособена позиция е изисквана батерия с капацитет 26Ah 1.8Vcell/20h при 20°C.

Допустимо ли е да се предложи батерия с габаритни размери 170 x 125 x 175 mm(LxWxH)?

Моля Ви да посочите допустими максимални габаритни размери?

Отговор:

Акумулаторна батерия с капацитет 26Ah 1.8Vcell/20h при 20°C и размери 170 x 125 x 175 mm не отговаря на техническите изисквания на Възложителя.

Приложено размерите, на които трябва да отговарят акумулаторните батерии:

- 7,2Ah – L151 x W65 x H94
- 12Ah – L151 x W98 x H94
- 18Ah – L181 x W76 x H167
- 26Ah – L167 x W175 x H125
- 33Ah – L195 x W130 x H155
- 45Ah – L197 x W165 x H170

100Ah и повече – монтажът е в помещение и размерите могат да варират според предложението на участника.

Съставител
Заличено на основание ЗЗЛД