

**ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА  
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:**

**„Доставка на акумулаторни батерии за подстанции, възлови станции и табла за управление за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции“**

Изх.№474/23.04.2020 г.

**Отговор на постъпил въпрос**

Във връзка с постъпил въпрос уточняваме следното:

**Въпрос:**

В документацията, по ОП 1, позиция 5 е записано Стелаж PGL 1-08 за АБ 2\*SPB12-100 - 6 бр. Как следва да разбираме това? Стелаж за 2 бр. 100Ah батерия? Във файла "Техническа спецификация" в таблицата, мястото с размерите на стелажа е оставена празна. Възможно ли е да дадете малко повече информация за характеристиките на този стелаж?

**Отговор:**

Стелажът по Обособена позиция №1 от документацията по процедурата е за 2 броя батерии по 100Ah.  
За акумулаторните батерии с капацитет 100Ah не са поставени ограничения в размерите. Стелажът трябва да е съвместим с акумулаторните батерии, които предлага съответния участник.

Заличено на основание ЗЗЛД