

## **ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА НА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:**

**„Доставка на акумулаторни батерии за подстанции, възлови станции и табла за управление за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции“**

**Изх.№ 507/04.05.2020 г.**

### **Отговори на постъпили въпроси**

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

#### **Въпрос 1:**

В т.1.2 от указанията за участие в обществена поръчка има изискване акумулаторните батерии да бъдат „необслужваеми гелови киселинни акумулаторни“.  
Допускат ли се за Обособена позиция №1 – да се предложат VRLA – клапанно регулирани акумулаторни батерии с обездвижен електролит по технология AGM?

#### **Отговор:**

За Обособена позиция №1 от документацията по процедурата е допустимо да бъдат предложени VRLA – клапанно регулирани акумулаторни батерии с обездвижен електролит по технология AGM.

#### **Въпрос 2:**

В т.1.2 от указанията за участие в обществена поръчка има изискване акумулаторните батерии да бъдат „необслужваеми гелови киселинни акумулаторни“.  
Допускат ли се за Обособена позиция №2 – да се предложат VRLA – клапанно регулирани акумулаторни батерии с обездвижен електролит по технология AGM?

#### **Отговор:**

За Обособена позиция №2 от документацията по процедурата е допустимо да бъдат предложени VRLA – клапанно регулирани акумулаторни батерии с обездвижен електролит по технология AGM.

**Въпрос 3:**

В ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ на Обособена позиция №1 има изискване за Проектен експлоатационен срок на изделието  $\geq 10$  години. Допускат ли се да бъдат предложени акумулаторни батерии с живот 6-9 години, ако ДА за кои типове батерии е допустимо?

**Отговор:**

Акумулаторни батерии с живот 6-9 години не отговарят на техническите изисквания в т.3.1.5 от Техническа спецификация ТС-ПСТ-264, част от документацията по процедурата, и не се допускат.

Предложените батерии трябва да отговарят на посочените изисквания съгласно т.3.1.5 от Техническата спецификация.

**Въпрос 4:**

В ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ на Обособена позиция №2 има изискване за Проектен експлоатационен срок на изделието  $\geq 10$  години. Допускат ли се да бъдат предложени акумулаторни батерии с живот 6-9 години, ако ДА за кои типове батерии е допустимо?

**Отговор:**

Акумулаторни батерии с живот 6-9 години не отговарят на техническите изисквания в т.3.1.5 от Техническа спецификация ТС-ПСТ-264, част от документацията по процедурата, и не се допускат.

Предложените батерии трябва да отговарят на посочените изисквания съгласно т.3.1.5 от Техническата спецификация.

С уважение,

Заличено на основание ЗЗЛД