

Техническа за спецификация за ножове за кабели

валидна за :

Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик“ №258
9009 Варна

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на нови неупотребявани на ножове за кабели за нуждите на Електроразпределение Север АД.

2. Изисквания

Изоляцията на ръкохватката да осигурява безопасна работа до 1000V .

Острието да е изработено от подходяща закалена стомана.

За предотвратяване на нарушаване на повърхността на острието да е предвидена защитна капа. Да са предвидени конструктивни мерки за предотвратяване на изпадане на капата по време на транспортиране с цел недопускане на случайно оголване на режещата част на острието.

VDE-изпитани, отговарящи на следните стандарти: EN/IEC 60900:2012 (или еквивалентно).

Дължина: ≥ 180 mm.

Ограничителен пръстен на ръкохватката.

3. Обозначение

Ножовите трябва да имат трайно и ясно нанесено на подходящо място от външната страна буквено-цифрово обозначение, съдържащо: наименование или знак на производителя, изпитателно напрежение, знак „GS“ на TÜV (Geprüfte Sicherheit) за одобрено ниво на сигурност, знак „VDE“, стандарта на който отговарят и идентификационен код на производителя.

4. Документация

Да се представи необходимата техническа документация в съответствие с настоящата техническа спецификация:

4.1. Декларация за съответствие на изделието със стандарта на който отговаря;

4.2. Описание и технически данни или технически каталог /страница от каталог/;

4.3. Инструкция за експлоатация и съхранение на изделията;

4.4. Сертификат за произход и качество на вложените материали;

4.5. Протоколи от типови изпитания проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно);

4.6. Гаранционна карта или декларация с минимален гаранционен срок от 24 месеца.

Всички документи, които са на чужд език, се представят в превод, чието съдържание е изцяло отговорност на Участника