

Техническа за спецификация за комбиниран указател на напрежение (тестер)

валидна за :

Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. „Владислав Варненчик“ №258
9009 Варна

1. Област на приложение

Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на нови неупотребявани комбинирани указатели на напрежение (тестери) за нуждите на Електроразпределение Север АД.

2. Изисквания

Състои се от две измервателни сонди, цифрово и буквено обозначени.

Устойчив на удар и атмосферни влияния със степен на защита: IP 64. Функционалната индикация да бъде реализирана чрез LED технология.

Степени за показване на наличие на напрежение: 12 – 690 V.

Да позволява сигурна и безопасна работа при мрежови напрежения до 1000 V.

При наличие на непрекъснатост на токова верига да подава звуков и светлинен сигнал.

Да показва фазовия ред чрез стрелки.

Да има възможност за проверка на поляритета.

Произведен и изпитан в съответствие с изискванията на БДС EN 61243-3:2014 (или еквивалент).

При нормални експлоатационни условия да не се нуждае от сервизно обслужване.

Обозначаване на безопасната зона на сондите.

3. Документация

Да се представи необходимата техническа документация в съответствие с настоящата техническа спецификация:

4.1. Декларация за съответствие на изделието със стандарта на който отговаря;

4.2. Описание и технически данни или технически каталог /страница от каталог/;

4.3. Инструкция за експлоатация и съхранение на изделията;

4.4. Сертификат за произход и качество на вложените материали;

4.5. Протоколи от типови изпитания проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно);

4.6. Гаранционна карта /когато е приложимо/или декларация с минимален гаранционен срок от 24 месеца.

Всички документи, които са на чужд език, се представят в превод, чието съдържание е изцяло отговорност на Участника