

ПРОТОКОЛ

Днес 23.03.2020 г., в 10:00 часа, на осн. чл. 6а от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, при осигуряване пряко и виртуално участие на членовете на комисията се проведе заседание на Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Цветан Александров Зирков – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Борислав Николаев Борисов – Специалист Доставки;
3. Живко Стефанов Стефанов – отговорник РПКО;
4. Петър Иванов Живков – Началник ОПВС Изток;
5. Антоанета Банкова Мянкова – юристконсулт.

Комисията разгледа техническото становище на техническите лица в комисията по подадените Предложения за изпълнение на поръчката в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на нови силови трансформатори 110/20/10kV за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД“ и реши от кандидатите в процедурата да се изиска следното:

1. „АСМ Електрик“ ООД:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

- Да се предоставят допълнителни данни по точка 8, точка 9, точка 11, точка 12, точка 13, точка III.2 от Техническото предложение.
- В точка V.4 от Приложението към Техническите спецификации, Възложителя е посочил списък с марки и модели. В тази връзка, кандидата следва да посочи конкретните модели, които предлага.
- Да се предостави документация за използваните вградени компоненти.
- Да се представи чертеж на трансформатора.

2. „БГ Индустриъл Груп“ ЕООД:

- На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно: Да се съгласуват попълнените данни в таблицата за импеданс на нулева последователност;
- Да се предостави документация за използваните вградени компоненти;
- Да се представи чертеж на трансформатора;
- Да се представи каталожна информация за охлаждащите вентилатори.

3. „СЕМО“ ООД, гр. София:

- На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно: Да се посочат загубите на к.с. на 1 стъпало.
- Да се посочи модела на използваните вентилатори.

- Да се посочи вида на използваното трансформаторно масло.
- Да се представи чертеж на трансформатора (Обект на настоящата процедура са трансформатори с казан и капак).
- В точка V.4 от Техническата спецификация, Възложителя е посочил списък с марки и модели. В тази връзка, кандидата следва да посочи конкретните модели, които предлага.
- Да се предостави документация за използваните вградени компоненти.

4. „Телекомпоненти Румъния“ ООД:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

- Да се предоставят допълнителни данни по точка 8, точка 9, точка 11, точка 12, точка 13, точка III.2 от Техническото предложение.
- В точка V.4 от Приложението към Техническите спецификации Възложителят е представил списък с марки и модели. В тази връзка, кандидата следва да посочи конкретните модели, които предлага.
- Да се предостави документация за използваните вградени компоненти.
- Да се представи чертеж на трансформатора.

5. „Трейд Груп 2000“ ЕООД:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

- Да се предоставят допълнителни данни по точка 8, точка 9, точка 11, точка 12, точка 13, точка III.2, от Техническото предложение.
- В точка V.4 Възложителя от Приложението към Техническите спецификации е посочил списък с марки и модели. В тази връзка, кандидата следва да посочи конкретните модели, които предлага.
- Да се предостави документация за използваните вградени компоненти.
- Да се представи чертеж на трансформатора.

6. „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

- Тип модел на охлаждащите вентилатори.

7. „Церб-Трейд“ ЕООД:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, кандидатът следва да представи допълнителни документи относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:
Да се предостави информация относно наличието на предпазна мембрана в консерватора не позволяваща допир на маслото с въздуха.

С това работата на комисията приключи и си взе решение следващото заседание да се проведе след получаване на допълнителните документи.

Подписи:

	Заличено на основание ЗЗЛД.
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	