

ПРОТОКОЛ №3

На 28.05.2020 г., в гр. Варна, в 10:00 часа, в зала Г 1205 във Варна Тауърс, се проведе заседание на Комисията, назначена за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на акумулаторни батерии за подстанции, възлови станции и табла за управление за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции“, в състав:

Председател на комисията:

1. Петя Иванова Цекова-Петрова – Специалист дирекция „Доставки“;

Членове на комисията:

2. Живко Стефанов-Стефанов – Отговорник РПКО;

3. Илиана Динкова Пандурова – Специалист дирекция „Доставки“.

Комисията разгледа техническото становище на техническият експерт в комисията и установи следното:

1. В техническото предложение по Обособена позиция 1 на участника „Еврогруп-33“ ЕООД се откриват несъответствия по отношение на представената от участника информация в неговото предложение за батерия UL 200-6 и предоставената каталожна информация, касаеща проектния експлоатационен срок на изделието.

Съгласно т.3.1.5 от Техническа спецификация ТС-ПСТ-264 по процедурата възложителят е заложил изискване срокът на експлоатация на акумулаторните батерии да бъде \geq от 10 години. В настоящия случай, участникът е посочил в своето предложение експлоатационен срок от 10 години, но в приложеният каталог към техническото предложение е посочен експлоатационен срок 5 години.

Предвид гореизложеното, Комисията на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, дава възможност на „Еврогруп-33“ ЕООД в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на искането, да представи допълнителни доказателства (с посочване на конкретен каталог, версия, месец, година, страница, адрес на който може да се види каталога на производителя и др.) доказващи, че посоченият в техническото предложение експлоатационен срок в същият, който е посочен и от производителя, който експлоатационен срок отговаря на изискванията на възложителя за минимум 10 години експлоатационен срок.

2. В техническото предложение по Обособена позиция 2 на участника „Тристан“ 02 ООД се откриват несъответствия по отношение на представената от участника информация и проверката, която комисията направи. Съгласно каталожната информация от сайта на производителя на адрес: <https://www.rifarpower.com/> предлаганите от участника акумулаторни батерии са с проектен живот 6-8 години, а участникът е посочил в своето техническото предложение 10 години.

Предвид гореизложеното, Комисията на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, дава възможност на „Тристан“ 02 ООД в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на искането, да представи допълнителни доказателства (с посочване на конкретен каталог, версия месец,

година, страница, адрес на който може да се види каталога на производителя и др.) доказващи, че посоченият в техническото предложение експлоатационен срок е същият, който е посочен и от производителя, който експлоатационен срок отговаря на изискванията на възложителя за минимум 10 години експлоатационен срок.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи своята работа след получаване на допълнително изискваните документи.

Ком.	Заличено на основание ЗЗЛД
1.	
2.	
3.	