

ПРОТОКОЛ

Днес 29.05.2020 г., в 10:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Цветан Александров Зирков – Специалист Доставка;

Членове на комисията:

2. Борислав Николаев Борисов – Специалист Доставка;

3. Стратия Иванов Василев – Координатор анализ енергийни данни и балансово измерване, Изток;

4. Мартин Красимиров Костадинов – Отговорник Стандартизация;

5. Дияна Стоянова Керемитчиева – юристконсулт,

се събра да разгледа техническото становище на техническите лица в комисията по подадените технически оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД“ , открита с Решение № 163/17.10.2019г. и реши от кандидатите в процедурата да се изиска следното:

1. „Еми Електрик“ ЕООД, гр. Варна:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.13 от ППЗОП кандидатът следва да представи разяснения относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

1) За всички обособени позиции, за които участва – да се посочи точен тип за всяка подпозиция с всички номинални параметри.

2) За първа обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН:

✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.

✓ Да се посочи как точно предложеното изделие покрива т.4.1.4 от ТС – СрН - 043.

✓ Има разминаване в т.13 от Техническото предложение и ТС на Възложителя ТС – СрН – 043 – да се уточни.

3) За трета обособена позиция - Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж:

✓ Да се уточни кой издава констативния протокол при рекламация, който е описан в гаранционната карта.

✓ Да се уточни начина на уреждане на гаранцията.

✓ Да се посочи обхват на диаметъра при затягане на щуцера.

✓ Да се посочи вида на транспортната опаковка.

4) За четвърта обособена позиция - Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж:

- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.
- ✓ Да се посочи вида на транспортната опаковка.
- ✓ Да се дефинират точно изделията с фазно и с линейно напрежение.
- ✓ Да се уточни начина на уреждане на гаранцията.
- ✓ Да се уточни спрямо т.4.3.3 от ТС - СрН - 043 – какво се предлага.

2. „Контрагент – 35“ ЕООД, гр. Стара Загора:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.13 от ППЗОП кандидатът следва да представи разяснения относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

- 1) За всички обособени позиции за които участва в настоящата процедура – да се посочи точен тип за всяка под позиция с всички номинални параметри.
- 2) За първа обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН:

- ✓ Да се уточни кой издава констативния протокол при рекламация, който е описан в гаранционната карта.
- ✓ Да се уточни начина на уреждане на гаранцията.

- 3) За трета обособена позиция - Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж:

- ✓ Да се уточни кой издава констативния протокол при рекламация, който е описан в гаранционната карта.
- ✓ Да се уточни начина на уреждане на гаранцията.
- ✓ Да се посочи обхват на диаметъра при затягане на щуцера.
- ✓ Да се посочи вида на транспортната опаковка.

- 4) За четвърта обособена позиция - Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж:

- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.
- ✓ Да се уточни кой издава констативния протокол при рекламация, който е описан в гаранционната карта.
- ✓ Да се уточни начина на уреждане на гаранцията.
- ✓ Да се посочи как точно предложеното изделие покрива т.4.1.4 от ТС – СрН - 043.
- ✓ Да се посочи вида на транспортната опаковка.

3. „СЕМО“ ООД, гр. София:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.13 от ППЗОП кандидатът следва да представи разяснения относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

- 1) За всички обособени позиции за които участва в настоящата процедура – да се посочи точен тип за всяка под позиция с всички номинални параметри.

- 2) За първа обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН:

- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.
- ✓ На предоставените снимки са без контактни площадки, само с отвори за болт. На изпитанията са представени снимки с контактна площадка.
- ✓ Да се уточни доставката с контактна площадка.
- ✓ Да се уточни размера на защитната клема.
- ✓ Да се уточни размера на клемите за вторична комутация.

3) За трета обособена позиция - Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж:

- ✓ Да се посочи размер на вторичните клеми.
- ✓ Да се посочи обхват на диаметъра при затягане на щуцера – според т. 3.1.10 от ТС – СРН - 128.

4) За четвърта обособена позиция - Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж:

- ✓ Да се уточни съответствието на намотка 6Р с одобрения тип.
- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.
- ✓ Да се уточни размера на заземителната клема.

4. „Сименс“ ЕООД, гр. София:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.13 от ППЗОП кандидатът следва да представи разяснения относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

За четвърта обособена позиция - Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж, за които участвате в настоящата процедура :

- ✓ Да се посочи точен тип за всяка под позиция с всички номинални параметри.
- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.

5. „Филкаб“ АД, гр. Пловдив:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.13 от ППЗОП кандидатът следва да представи разяснения относно посочените данни в Техническото му предложение, а именно:

1) За всички обособени позиции, за които участва в настоящата процедура – да се посочи точен тип за всяка под позиция с всички номинални параметри.

2) За първа обособена позиция: Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН:

- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.
- ✓ Да се уточни как предлаганото изделие покрива т.4.1.3. от ТС – СрН - 043.
- ✓ Да се уточни размера на клемите за вторична комутация.

3) За трета обособена позиция - Доставка на измервателни трансформатори за открит монтаж:

- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.
- ✓ Да се посочи обхват на диаметъра при затягане на щуцера – според т. 3.1.10 от ТС – СрН - 128.

4) За четвърта обособена позиция - Доставка на напреженови трансформатори за закрит монтаж:

- ✓ Не е дефинирана мощност на защитната намотка – да бъде посочена.
- ✓ Да се уточни клемите за първична комутация позволяват ли присъединяване на медни и алуминиеви шини.
- ✓ Да се посочи размера на заземителната клема.

С това работата на комисията приключи и си взе решение следващото заседание да се проведе след получаване на допълнителните документи и разяснения.

По	Заличено на основание
1...	ЗЗЛД.
2...	
3...	
4...	
5...	