

ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № EDN - 1259/02.06.2020 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД,
открита с Решение № 59/23.03.2020 г. на Възложителя по реда на ЗОП

Председател на комисията:

1. Борислав Борисов – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Мартин Костадинов – Отговорник Стандартизация;
3. Милко Йорданов – Началник ЕМ и СТИ;
4. Цветан Зирков – Специалист Доставки;
5. Антоанета Мянкова – Юрисконсулт.

I. Описание на работния процес:

Петима кандидата бяха поканени да подадат първоначални оферти.

Всички поканени кандидати подадоха първоначални оферти, които постъпиха в срок и бяха отворени и разгледани в следната последователност:

1. „Контрагент - 35“ ЕООД - Вх. EDN-4323/21.07.2020 г., 11:02 ч.;
2. „Тилком“ ООД - Вх. EDN-4362/22.07.2020 г., 10:56 ч.;
3. „Интеркомплекс“ ООД - Вх. EDN-4389/23.07.2020 г., 09:53 ч.;
4. ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“ - Вх. EDN-4390/23.07.2020 г., 09:57 ч.;
5. „Вак - 02“ ООД - Вх. EDN-4398/23.07.2020 г., 11:13 ч.

Действията на комисията относно отварянето и разглеждането на Първоначалните оферти и Предложенията за изпълнение на поръчката, както и отварянето на ценовите параметри и провеждането на жребий за определяне на реда за провеждане на договарянето са детайлно описани в Протокол от дата 24.07.2020 г., Протокол от дата 24.08.2020 г. и Протоколи от дата 28.08.2020 г., неразделна част от настоящия доклад.

II. На договаряне бяха поканени следните кандидати по реда на изтеглен жребий, както следва:

1. „ВАК - 02“ ООД;
2. „Тилком“ ООД.

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи, подписани от участниците в преговорите.

III. След проведеното договаряне, Комисията констатира, че разпоредбата на Чл. 72 от ЗОП в настоящата обществена поръчка не е приложима, тъй като кандидатите не са повече от двама, което от своя страна не позволява да се приложи чл. 72 от ЗОП, тъй като не може да се изчисли средната стойност на предложенията на останалите кандидати.

IV. Класиране на кандидатите

Комисията след като приложи утвърдената от Възложителя методика за оценка - икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерия оптимално

съотношение качество/цена, предлага следното класиране на кандидатите по обособени позиции, както следва:

1. Първа обособена позиция – Изолирани отклонителни клеми:
1-во място ВАК - 02 ООД – 100,00 точки;

2. Втора обособена позиция – Опъвателни и носещи клеми;
1-во място ВАК - 02 ООД – 100,00 точки;

3. Трета обособена позиция – Изолирани пресови обувки;
1-во място Тилком ООД – 100,00 точки;
2-ро място ВАК - 02 ООД – 81,86 точки.

4. Четвърта обособена позиция – Крепежни елементи;
1-во място Тилком ООД – 100,00 точки.

Комплексните оценки на предложенията на отделните кандидати са получени при прилагане на заложената в документацията за участие методика за оценка.

Отделните показатели са оценени както следва:

1. Предложена цена, с коефициент на тежест 90%
2. Срок на доставка, с коефициент на тежест 10%

Оценките по всеки показател са отразени в Приложение 1-1, Приложение 1-2, Приложение 1-3 и Приложение 1-4, където е изчислена и крайната комплексна оценка, неразделна част от настоящия доклад.

V. Отстранени от процедурата кандидати:

За Обособена позиция 1: Изолирани отклонителни клеми:

1. „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 201, с представител Ехиязар Узунян, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на „Интеркомплекс“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изисквана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-077 по процедурата	Предложение на кандидата
Отклонителна клема за абонати Al 16-95 / Al 2,5-35	Сила на стягане ≥ 14 N.m;	Сила на затягане 7 N.m
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 6-35 mm ² / Al 25-95 mm ²	Сила на стягане ≥ 16 N.m;	Сила на затягане 7 N.m
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 7-95 mm ² / Al 16-35 mm ²	Сила на стягане ≥ 14 N.m;	Сила на затягане 7 N.m
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 16-95 mm ² / 16-35 УИП mm ²	Вътрешните токопроводими части да са изработени от екструдирана алуминиева сплав, като не се допуска отделянето на изолацията на тялото от тях. Да са	Тоководещите части са разположени едностранно.

	срещуположно разположени отгоре и отдолу за всички сечения и клеми	
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 50-240 mm ² / Al 35-150 mm ²	Сила на стягане ≥ 24 N.m;	Сила на затягане 15 N.m

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата Интеркомплекс ООД са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по първа обособена позиция.

2. „Контрагент - 35“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. Войвода Стойно Черногорски № 23, с представител Станчо Пантов, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на „Контрагент-35“ ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изисквана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-077 по процедурата	Предложение на кандидата
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 6-35 mm ² / Al 25-95 mm ²	Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 6-35 mm ² / Al 25-95 mm ²	Конструкцията на клемата не позволява отклонение от главна линия неизолиран Cu 6-35 mm ² на усукан Al 25-95 mm ² проводник
	Вътрешните токопроводими части да са изработени от екструдирана алуминиева сплав, като не се допуска отделянето на изолацията на тялото от тях. Да са <u>срещуположно разположени</u> отгоре и отдолу за всички сечения и клеми;	Тоководещите части са разположени едностранно.
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 16-95 mm ² / Al 25-95 mm ²	Обхват: Al 16-95 mm ² / Al 25-95 mm ²	Обхват Al 22-150 mm ² / Al 16-95 mm ²

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата Контрагент-35 ЕООД са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по първа обособена позиция.

3. „Тилком“ ООД, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 1, с представител Панайот Божилов, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54.

и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложение на „Тилком“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изисквана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-077 по процедурата	Предложение на кандидата
Отклонителна клема за УО Al 16-95 / Cu 1,5-10 mm ²	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Клемите са изпитани на 4 kV видно от приложените към Техническото предложение протоколи от изпитания
Отклонителна клема за абонати Al 16-95 / Al 2,5-35	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Клемите са изпитани на 4 kV видно от приложените към Техническото предложение протоколи от изпитания
Отклонителна клема за абонати Al 54-150 / Al 16-25	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Клемите са изпитани на 4 kV видно от приложените към Техническото предложение протоколи от изпитания
Отклонителна клема Т-образна Al 25-95 / Al 25-95 mm ²	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Не са представени изпитания.
Отклонителна клема Т-образна Al 35-150 / Al 35-150	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и	Не са представени изпитания.

	въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 6-35 mm ² / Al 25-95 mm ²	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти;	Не са представени изпитания.
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 7-95 mm ² / Al 16-35 mm ²	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Не са представени изпитания.
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 16-95 mm ² / Al 25-95 mm ²	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Не са представени изпитания.
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 16-95 mm ² / 16-35 УИП mm ²	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Не са представени изпитания.
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 50-240 mm ² / Al 35-150 mm ²	Изолираните отклонителни клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или	Не са представени изпитания.

	международни стандарти.	
	Обхват на отклонителната клема: Al 50-240 mm ² / Al 35-150 mm ²	Обхват Al 22-150 mm ² / Al 35-150 mm ²

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата Тилком ООД са налице основанията посочени в чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по първа обособена позиция.

4. ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“, гр. Сандански, м. Мацкова Градина, с представител Евгени Кременлиев, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“ не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изисквана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-077 по процедурата	Предложение на кандидата
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 6-35 mm ² / Al 25-95 mm ²	Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Cu 6-35 mm ² / Al 25-95 mm ²	проводник Cu 6-120 mm ² / Al 2.5-35 mm ²
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 16-95 mm ² / Al 25-95 mm ²	Обхват: Al 16-95 mm ² / Al 25-95 mm ²	Al 22-150 mm ² / Al 16-95 mm ²
Отклонителна преходна клема неизолиран/усукан проводник Al 16-95 mm ² / 16-35 УИП mm ²	Обхват: Al 16-95 mm ² / Al 25-95 mm ²	Обхват Al 22-150 mm ² / Al 16-95 mm ²

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата ЕТ Алекс – Евгени Кременлиев са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по първа обособена позиция..

За Обособена позиция 2: Опъвателни и носещи клеми

1. „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 201, с представител Ехиязар Узунян, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на „Интеркомплекс“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изисквана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-079 по процедурата	Предложение на кандидата
Носеща клема с конзола 54.6-70mm ² , 1500 kg	Конзолата трябва да е изработена от алуминиева сплав, с висока	Представени са изпитания за

	механична якост (1500 kg) и устойчива на корозия, тип моноблок и да позволява закрепване към стълб, посредством стоманени ленти или болт (шпилка) с диаметър 14 (16) mm	механична якост с по-ниска стойност, а именно 12 kN
--	---	---

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата Интеркомплекс ООД са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по втора обособена позиция.

2. „Тилком“ ООД, гр. София, ул. Неделчо Бончев № 1, с представител Панайот Божилков, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на „Тилком“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изисквана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-078, ТС-НН-079 и ТС-НН-082 по процедурата	Предложение на кандидата
Опъвателна клема 54.6-70 mm ² , 1500kg	Съгласно техническа спецификация ТС-НН-078: Опъвателните клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда, включително и за устойчивост на UV-лъчи в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 (или еквивалентно), проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно).	Не са представени изпитания с тестово напрежение 6 kV, стареене и въздействие на околна среда включително и за устойчивост на UV-лъчи в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 (или еквивалентно).
Опъвателна клема регулируема за абонати 4/16-25mm ²	Съгласно техническа спецификация ТС-НН-082: Опъвателните регулируеми клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Представени са изпитания с напрежение 4 kV.
Носеща клема с конзола 54.6-70mm ² , 1500 kg	Съгласно техническа спецификация ТС-НН-079: Клемите да са изпитани съгласно БДС EN 50483 (или еквивалентно),	Не са представени изпитания с тестово напрежение 6 kV, стареене и

	да са проведени механични тестове, електрически изпитания (проведени с 6 kV), изпитания на стареене и въздействие на околната среда включително и за устойчивост на UV-лъчи. Изпитанията да са от акредитирани лаборатории в съответствие с EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно).	въздействие на околна среда включително и за устойчивост на UV-лъчи в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 (или еквивалентно).
--	--	---

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата Тилком ООД са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по втора обособена позиция.

3. ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“, гр. Сандански, м. Мацкова Градина, с представител Евгени Кременлиев, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев" не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изисквана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-082 по процедурата	Предложение на кандидата
Опъвателна клема регулируема за абонати 4/16-25мм ²	Опъвателните регулируеми клеми трябва да са изпитани за диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда в съответствие с изискванията на серии БДС EN 50483 или еквивалентни европейски или международни стандарти.	Представени са изпитания с напрежение 4 kV.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата ЕТ Алекс – Евгени Кременлиев са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по втора обособена позиция.

За Обособена позиция 3: Изолирани отклонителни клеми

„Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 201, с представител Ехиязар Узунян, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на „Интеркомплекс“ ООД не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изискана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-074 по процедурата	Предложение на кандидата
Изолирана обувка 16 mm ² , M12	Протоколи от типови изпитания: диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда включително и за устойчивост на UV-лъчи, съгласно БДС EN 50483 (или еквивалент), проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно).	Не са представени изпитания.
Изолирана обувка 25 mm ² , M12	Протоколи от типови изпитания: диелектрична якост във вода с тестово напрежение 6 kV, механични показатели, стареене и въздействие на околната среда включително и за устойчивост на UV-лъчи, съгласно БДС EN 50483 (или еквивалент), проведени от изпитателни лаборатории, акредитирани в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно).	Не са представени изпитания.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата Интеркомплекс ООД са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по трета обособена позиция.

За Обособена позиция 4: Крепежни елементи

ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“, гр. Сандански, м. Мацкова Градина, с представител Евгени Кременлиев, на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП, а именно: Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

Техническото предложението на ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“ не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в условията на поръчката, а именно:

Вид клема изискана от Възложителя	Изискване на техническа спецификация ТС-НН-076 по процедурата	Предложение на кандидата
Конзола за стълб или стена с отвори	Механична якост ≥ 150 daN. Протоколи от последните типови изпитания, проведени от акредитирани лаборатории	Не са представени изпитания за механична якост от акредитирана лаборатория.

Предвид гореизложеното, Комисията счита, че по отношение на кандидата ЕТ Алекс – Евгени Кременлиев са налице основанията посочени в чл. 107, т.2, б. “а” от ЗОП за неговото отстраняване, поради което предлага този кандидат да бъде отстранен от процедурата по трета обособена позиция.

VI. Комисията предлага за изпълнител да бъде определен класирания на първо място кандидат по всяка обособена позиция, а именно:

1. Първа обособена позиция – Изолирани отклонителни клеми;

„ВАК - 02“ ООД, гр. Самоков, ул. „Христо Йончев“ № 7А, с представител Ивайло КоняРСки;

2. Втора обособена позиция – Опъвателни и носещи;

„ВАК - 02“ ООД, гр. Самоков, ул. „Христо Йончев“ № 7А, с представител Ивайло КоняРСки;

3. Трета обособена позиция – Изолирани пресови обувки;

„Тилком“ ООД, гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ № 1, с представител Панайот Божилов;

4. Четвърта обособена позиция – Крепежни елементи;

„Тилком“ ООД, гр. София, ул. „Неделчо Бончев“ № 1, с представител Панайот Божилов;

Настоящият доклад, съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във вр. чл. 60, ал. 1 от ППЗОП на 08.09.2020 г. заедно с цялата документация по процедурата, се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол от дата 24.07.2020г.
2. Протокол от дата 24.08.2020г.
3. Протокол от дата 28.08.2020г.
4. Протокол от дата 28.08.2020г.
5. Приложение № 1-1, Приложение № 1-2, Приложение № 1-3 и Приложение № 1-4 – Таблица за оценка и класиране.

Подписи комисия:

1... ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД
2...
3...

Приел протокола:

Възложител:

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Атанас Андреев Колев
Член на УС
Електроразпределение Север АД

Румен Георгиев Лалев
Член на УС
Електроразпределение Север АД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

Електроразпределение Север АД

Таблица за оценка и класиране

Предмет на процедурата: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН

I обособена позиция - Изолирани отклонителни клеми

	Предложена най-ниска цена, BGN:	Кандидат	тежест k, %	Вак-02 ООД	
				Предложена цена, BGN	T, точки
1		Цена (T1), $T1 = \lfloor \min / \lfloor * 100$	90%	1549979.00	100
2		Срок на доставка (T2), кал. дни	10%	29 дни	100.00
		$KOU = 0,9 * T1 + 0,1 * T2$			100.00
		Финално класиране			1

Забележка:

Максимален размер точки T = 100

Комисия: Борислав Борисов

Мартин Костадинов

Милко Йорданов

Цветан Зирков

Антоанета Мянкова

Дата: 08.03.2020

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

Електроразпределение Север АД

Таблица за оценка и класиране

Предмет на процедурата: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН

II обособена позиция - Опъвателни и носещи клеми

	Предложена най-ниска цена, BGN:	2037987.50		
		Кандидат	Вак-02 ООД	
	Критерии	тежест к, %	Предложена цена, BGN	Т, точки
1	Цена (Т1), $T1 = \lfloor \min / \lfloor * 100$	90%	2037987.50	100
2	Срок на доставка (Т2), кал. дни	10%	29 дни	100.00
	$KOU = 0,9 * T1 + 0,1 * T2$			100.00
	Финално класиране			1

Забележка:

Максимален размер точки Т = 100

Комисия: **Борислав Борисов**

Мартин Костадинов

Милко Йорданов

Цветан Зирков

Антоанета Мянкова

Дата: 08.09.2020

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

Електроразпределение Север АД

Таблица за оценка и класиране

Предмет на процедурата: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН

III обособена позиция - Изолирани пресови обувки

Предложена най-ниска цена, BGN:		187 707.50				
Кандидат	Критерии	тежест К, %	Тилком ООД		Вак-02 ООД	
			Предложена цена, BGN	Т, точки	Предложена цена, BGN	Т, точки
1	Цена (T1), $T1 = \lfloor \min / \lfloor * 100$	90%	187 707.50	100.00	235 102.50	79.84
2	Срок на доставка (T2), кал. дни	10%	30 дни	100.00	29 дни	100.00
	$KOU = 0,9 * T1 + 0,1 * T2$			100.00		81.86
	Финално класиране			1		2

Забележка:

Максимален размер точки T = 100

Комисия: Борислав Борисов

Мартин Костадинов

Милко Йорданов

Цветан Зирков

Антоанета Мянкова

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

Дата: 08.09.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие

Електроразпределение Север АД

Таблица за оценка и класиране

Предмет на процедурата: Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН

IV обособена позиция - Крепежни елементи

	Предложена най-ниска цена, BGN:	Кандидат	тежест K, %	Тилком ООД	
				Предложена цена, BGN	T, точки
1		Цена (T1), $T1 = C_{\min} / C * 100$	90%	508 880.00	100.00
2		Срок на доставка (T2), кал. дни	10%	30 дни	100.00
		$KOU = 0,9 * T1 + 0,1 * T2$			100.00
		Финално класиране			1

Забележка:

Максимален размер точки T = 100

Дата: 08.09.2020.....

Комисия: Борислав Борисов

Мартин Костадинов

Милко Йорданов

Цветан Зирков

Антоанета Мянкова

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

Днес 24.07.2020 г., в 10:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Борислав Борисов – Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Мартин Костадинов – Отговорник Стандартизация;

3. Милко Йорданов – Началник ЕМ и СТИ;

4. Цветан Зирков – Специалист Доставки;

5. Антоанета Мянкова – Юрисконсулт,

отвори опаковките с подадените първоначални оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД” по реда на постъпването на офертите, в следната последователност:

1. „Контрагент - 35“ ЕООД - Вх. EDN-4323/21.07.2020 г., 11:02 ч.;

2. „Тилком“ ООД - Вх. EDN-4362/22.07.2020 г., 10:56 ч.;

3. „Интеркомплекс“ ООД - Вх. EDN-4389/23.07.2020 г., 09:53 ч.;

4. ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“ - Вх. EDN-4390/23.07.2020 г., 09:57 ч.;

5. „Вак - 02“ ООД - Вх. EDN-4398/23.07.2020 г., 11:13 ч.;

Комисията след като отвори опаковките констатира следното:

Всички кандидати са представили в срок първоначални оферти. Според указанията в документацията по процедурата, кандидатите са подготвили отделни запечатани пликове за техническите предложения и предложените ценови параметри.

Кандидатът „Контрагент 35“ ЕООД не подава първоначална оферта за втора и трета обособени позиции, въпреки, че на първия етап от процедурата е подал заявления за участие и по тези обособени позиции и съответно е бил допуснат до следващия етап и по тези обособени позиции.

Кандидатът „Интеркомплекс“ ООД не подава първоначална оферта за четвърта обособена позиция, въпреки, че на първия етап от процедурата е подал заявления за участие и по тази обособена позиция и съответно е бил допуснат до следващия етап и по тази обособена позиция.

Съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП най-малко трима от членовете на комисията подписаха пликовете с „Предложени ценови параметри“ на кандидатите и всички документи, съдържащи се в пликовете с „Техническо предложение“ на всеки кандидат.

Техническите експерти по процедурата получиха Техническото предложение на кандидатите, като следва да ги разгледат и да изготвят техническо становище в срок до 15.09.2020 г.

С това работата на Комисията приключи и се взе решение същата да продължи след представяне на техническото становище от техническите лица в Комисията.

Подписи комисия:

1... ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД;

2.... ..;

3....

ПРОТОКОЛ

Днес 24.08.2020 г., в 15:00 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Борислав Борисов –Специалист Доставки;

Членове на комисията:

2. Мартин Костадинов – Отговорник Стандартизация;

3. Милко Йорданов – Началник ЕМ и СТИ;

4. Цветан Зирков– Специалист Доставки;

5. Антоанета Мянкова – Юрисконсулт.

I. Комисията се събра и разгледа Техническото становище на техническите експерти в Комисията, изготвено след разглеждане на представените технически предложения на кандидатите по процедура с предмет: **Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.**

Комисията след като разгледа представеното от експертните лица в Комисията техническо становище, установи, че същото е обективно и компетентно дадено и реши да го приеме.

II. Комисията реши да отвори ценовите предложения на кандидатите, чиито оферти, отговарят на техническите изисквания на 28.08.2020 г., от 15:30 часа в сградата на ЕНЕРГО-ПРО, за което следва да се пусне съобщение в Профила на купувача.

С това работата на Комисията приключи.

Неразделна част от настоящия протокол е:

1. Техническо становище.

Комисия:

1... ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

2...
3...
4...
5...

ПРОТОКОЛ

Днес 28.08.2020 г., в 15:30 часа, гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 258, Варна Тауърс, зала Г1205, Комисия в състав:

Председател на комисията:

1. **Борислав Борисов – Специалист Доставки;**

Членове на комисията:

2. **Мартин Костадинов – Отговорник Стандартизация;**
3. **Милко Йорданов – Началник ЕМ и СТИ;**
4. **Цветан Зирков – Специалист Доставки;**
5. **Антоанета Мянкова – Юрисконсулт,**

отвори пликовете с надпис «Ценови параметри» на кандидатите, подадени в процедурата на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД”. Комисията констатира целостта на пликовете и обяви ценовите предложения на кандидатите, в следната последователност:

1. „Вак - 02“ ООД - за първа, втора и трета обособена позиция;
2. „Тилком“ ООД – за трета и четвърта обособена позиция.

Пликовете с ценови оферти на кандидатите:

1. „Контрагент - 35“ ЕООД – за първа обособена позиция;
2. „Тилком“ ООД – за първа и втора обособена позиция;
3. „Интеркомплекс“ ООД – за първа, втора и трета обособена позиция;
4. ЕТ „Алекс – Евгени Кременлиев“ – за първа и втора и четвърта обособена позиция;

не бяха отворени.

На заседанието на Комисията присъства Красимир Тодоров – упълномощен представител на кандидата Тилком ООД.

С това публичната част от заседанието на Комисията приключи и представителя на горепосоченият кандидат напусна залата.

Комисията продължи своята работа като разгледа подробно представените от кандидатите ценови оферти и констатира, че всеки от кандидатите, според указанията в документацията по процедурата, е подготвил ценовата си оферта.

С това работата на Комисията приключи.

Подписи комисия:

1... **ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД**

2...

3...