

ДОКЛАД

От дейността на комисията, назначена със Заповед № EPR - 429/02.11.2018 г. за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на договаряне, по процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ред на ЗОП с предмет: „Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товари прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на Електроразпределение Север АД“, открита с Решение № 148/26.09.2018 г.

Комисия в състав:

Председател на комисията:

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД,
чл.2, ал.1.

I. Описание на работния процес:

1. Девет кандидата бяха поканени да подадат първоначални оферти, а именно: „Томис“ ЕООД, гр. Пловдив, „Филкаб“ АД, гр.Пловдив, „Еми Електрик“ ЕООД, гр. Варна, „ВИВ-Изоматик“ ООД, гр.София, „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София, „Тилком“ ООД, гр.София, „Лимтек Инженеринг“ ЕООД, гр.Варна, „СЕМО“ ООД, гр. София и „Валелектрик“ ООД, гр.София.

Като седем поканени кандидати подадоха първоначални оферти, които постъпиха в срок и бяха отворени и разгледани в следната последователност:

- ✓ 1. „Томис“ ЕООД, гр. Пловдив - Вх. EDN - 5301/12.12.18г., 09:32 ч.;
- ✓ 2. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив - Вх. EDN - 5304/12.12.18г., 10:37 ч.;
- ✓ 3. „Еми Електрик“ ЕООД, гр. Варна- Вх. EDN - 5320/13.12.18г., 10:41 ч.;
- ✓ 4. „ВИВ-Изоматик“ ООД, гр.София- Вх. EDN - 5321/13.12.18г., 11:06 ч.;
- ✓ 5. „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София - Вх. EDN - 5323/13.12.18г., 11:13 ч.;
- ✓ 6. „Тилком“ ООД, гр.София - Вх. EPR - 5330/13.12.18г., 14:54 ч.;
- ✓ 7. „Лимтек Инженеринг“ ЕООД, гр.Варна - Вх. EDN - 5337/13.12.18г., 16:19 ч.

Действията на комисията относно отварянето и разглеждането на предложенията за изпълнение на поръчката, както и отварянето на ценовите параметри и провеждането на жребий за определяне на реда за провеждане на договарянето са детайлно описани в Протокол от дата 17.12.2018 г., Протокол от дата 11.02.2019 г., Протокол от дата 22.02.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

II. На договаряне бяха поканени следните кандидати по реда на изтеглен жребий, както следва:

- 1. „ЕМИ Електрик“ ЕООД, гр. Варна – 26.02.2019 г. от 09:00 ч.;
- 2. „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София – 26.02.2019 г. от 10:00 ч.;
- 3. „Лимтек Инженеринг“ ЕООД, гр.Варна – 26.02.2019 г. от 11:00 ч.;
- 4. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив – 26.02.2019 г. от 13:00 ч.;
- 5. „Тилком“ ООД, гр.София – 26.02.2019 г. от 14:00 ч.;

Направените предложения и постигнати договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи, подписани от участниците в преговорите.

III. След проведеното договаряне, Комисията извърши проверка на постигнатите договорености и предложени цени от кандидатите по отношение на прилагането на чл. 72, ал.1 от ЗОП и установи, че са налице предложения, които са с 20% по-благоприятни от средните стойности на предложенията на останалите кандидати относно предложените цени по отношение на кандидатите „ПМ Електрикал“ ЕООД по първа обособена позиция, „ЕМИ Електрик“ ЕООД по първа и втора обособена позиция, гр. Варна и „Лимтек Инженеринг“ ЕООД, гр.Варна по първа обособена позиция. От същите бе изискана подробна писмена обосновка. Обосновките постъпиха в срок и бяха приети от Комисията, като начина на изчисленията и резултатите от прилагането на чл. 72, ал. 1 от ЗОП са отразени в Протокол от 05.03.2019 г. неразделна част от настоящия доклад. Действията и мотивите на комисията относно приемането на обосновките на кандидатите са отразени в Протокол от 19.03.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

IV. Комисията след като приложи утвърдената от Възложителя методика за оценка - икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, предлага следното класиране на кандидатите, както следва:

Обособена позиция №1 - Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи ниско напрежение:

- I - во място** - „ЕМИ Електрик“ ЕООД, гр. Варна – 100,00 т.;
- II - ро място** - „Лимтек Инженеринг“ ЕООД, гр.Варна – 98,27 т.;
- „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София – 88,47 т.;
- „Тилком“ ООД, гр.София – 48,33 т.

Обособена позиция №2 - Доставка на товари автоматични прекъсвачи ниско напрежени

- I - во място** - „ЕМИ Електрик“ ЕООД, гр. Варна – 100,00 т.;
- II - ро място** - „Филкаб“ АД, гр.Пловдив – 46,95 т.;
- „Лимтек Инженеринг“ ЕООД, гр.Варна – 46,31 т.;
- „Тилком“ ООД, гр.София – 35,47 т.

Комплексните оценки на предложенията на отделните кандидати са получени при прилагане на заложената в документацията за участие методика за оценка. Отделните показатели са оценени както следва:

1. Предложена цена, с коефициент на тежест 90%.
2. Срок на доставка (в кал. дни) на 5 % от прогнозното количество, с коефициент на тежест 10%.

Оценките по всеки показател са отразена в Приложение 1 и Приложение 2 - Таблица с изчислена комплексна оценка, където е изчислена и крайната комплексна оценка за отделните предложения, неразделна част от настоящия доклад.

V. Отстранени от процедурата кандидати:

Обособена позиция №1 - Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи ниско напрежение:

1. „ВИВ-Изоматик“ ООД, гр.София, ул.Пирин №40А

Мотиви:

1.1) Кандидатът не е предоставил по един брой мострен образец на всяко изделие за обособената позиция, за която участва и което предлага да доставя каквото е изискването на възложителя, посочено в т.4.6.1., т. в) на „Документация за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товари прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

1.2) Предоставена е мостра двуполусен прекъсвач за променливо напрежение, който не е предмет на доставка по Обособена позиция № 1 на откритата обществена поръчка.

1.3) Представените от кандидата мостри на миниатюрни автоматични прекъсвачи 3p 50A и 1p 10A са тип BKN-b, не са описани в Технически данни за МАП, които е представил към техническото си предложение за обособената позиция съгласно приложения №1 и №2 от техническа спецификация (ТС-НН-007, в.07).

1.4) В предоставените изпитания No 140301110SHA-001/17.04.2014 миниатюрните автоматични прекъсвачи LSIS тип BKN-c са с номинално импулсно напрежение $U_{imp} = 4kV$ (стр. 6 от 105), което не отговаря на техническите изисквания посочени в т.3.3 от техническа спецификация ТС-НН-007, v07 за минимално импулсно напрежение $U_{imp} \geq 6 kV$.

2. „Томис“ ЕООД, гр. Пловдив, ул.Кукленско шосе №12

Мотиви:

2.1) Кандидатът не е предоставил по един брой мострен образец на всяко изделие за обособената позиция, за която участва и което предлага да доставя каквото е изискването на възложителя, посочено в т.4.6.1., т. в) на „Документация за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товари прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

2.2.) Предоставена е мостра двуполусен прекъсвач за променливо напрежение, който не е предмет на доставка по Обособена позиция № 1 на откритата обществена поръчка.

2.3) В таблица Технически данни за миниатюрни автоматични прекъсвачи е обявено издържано импулсно напрежение $U_{imp} = 4kV$, същото се потвърждава и от предоставената мостра 1P 100A, което не отговаря на техническите изисквания посочени в т.3.3 от техническа спецификация ТС-НН-007, v07 за минимално импулсно напрежение $U_{imp} \geq 6 kV$.

Обособена позиция №2 - Доставка на товари автоматични прекъсвачи ниско напрежени

1. „ВИВ-Изоматик“ ООД, гр.София, ул.Пирин №40А

Мотиви:

1.1.) Кандидатът не е предоставил по един брой мострен образец на всяко изделие за обособената позиция, за която участва и което предлага да доставя каквото е изискването на възложителя, посочено в т.4.6.2., т. в) на „Документация за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товари прекъсвачи по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

1.2) Кандидатът е представил мостра на миниатюрен автоматичен прекъсвач 1p 40A, който не е предмет на доставка по Обособена позиция № 2 на откритата обществена поръчка.

1.3.) В предоставените изпитания No 150702146SHA-001 в обявените параметри на изделието е посочено номинално изолационно напрежение $U_i = 600V$, което не отговаря на техническите изисквания посочени в т.3.2 от техническа спецификация ТС-НН-051, v 05 за номинално изолационна напрежение $U_i \geq 690V$.

1.4) На представените от кандидата мостри не е налична индикация за положението на контактната система, каквото е изискването, посочено с т.3.17 от техническа спецификация ТС-051, v05, а именно : товарите прекъсвачи да притежават индикация за положението на контактната система, независима от положението на ръкохватката.

VI. Комисията предлага за изпълнител да бъде определен класирания на първо място кандидат, а именно:

Обособена позиция №1 - Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи ниско напрежение:

- „Еми Електрик“ ЕООД, гр. Варна, бул.Сливница №26.

Обособена позиция №2 - Доставка на товари автоматични прекъсвачи ниско напрежени

- „Еми Електрик“ ЕООД, гр. Варна, бул.Сливница №26.

Настоящият доклад, съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП на 27.03.2019 г. и цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 108 от.

Приложения:

1. Протокол от дата 17.12.2018 г
2. Протокол от дата 11.02.2019 г.
3. Протокол от дата 22.02.2019 г
4. Протоколи от дата 05.03.2019 г.
5. Протокол от дата 19.03.2019 г.
6. Приложение № 1 - Таблица с изчислена комплексна оценка по първа обособена позиция.
7. Приложение № 2 - Таблица с изчислена комплексна оценка по втора обособена позиция.

Комисия:

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

Дата:

Таблица с изчислена комплексна оценка
Първа обособена позиция - Доставка на миниаторни автоматични прекъсвачи ниско напрежение

Критерии	ПИ ЕЛЕКТРИК ЕООД			Тилком ООД			ЕМИ Електрик ЕООД			Лимтек Инженеринг ЕООД			
	Кр.	предл.	оценка	резулт.	предл.	оценка	резулт.	предл.	оценка	резулт.	предл.	оценка	резулт.
Т1+ Предложена цена	0,9	4628446,00	67,19	78,47	3323452,00	42,59	38,53	1441649,00	100,00	90,00	1443248,00	58,08	88,27
Т2+ е Срок на доставка (в кал. дни) на 5 % от прогнозното количество по	0,1	30	100,00	10,00	10	100,00	10,00	30	100,00	100,00	25	70,00	30,00
Крайна оценка				88,47			48,33			100,00			98,27
КО# 0,9Т1+0,1Т2				3			4			1			2

Точки: до 100.

Минимална Цена =

1 415 480,00

Срок на доставка (в кал. дни) на 5 % от прогнозното количество по дадена обособена позиция
100 точки със срок на Доставка - до 30 дни
75 точки със срок на Доставка - 31-45 дни
50 точки със срок на Доставка - 46 дни и повече

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД, чл.2, ал.1.

Таблица с изчислена комплексна оценка
Втора особена позиция – Доставка на товари и автоматични прекъсвачи ниско напрежени

Критерии	Кт	Филикб АД		Тилком ООД		ЕМИ Електрик ЕООД		Лимтек Инженеринг ЕООД		
		предл.	оценка	предл.	оценка	предл.	оценка	предл.	оценка	
T1- Предложена цена	0.9	34000.00	41.06	29924.00	28.90	13960.00	100.00	34600.00	40.35	
T2- в Срок на Доставка (в кал. дни) на 5 % от пропознатото количество по д	0.1	30	100.00	10	100.00	30	100.00	25	100.00	
Крайна оценка КО= 0.9T1+0.1T2			46.95				100.00		46.31	
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ										
			2				4		1	3

Точки: до 100.
Минимална Цена = 13 960.00

Срок на доставка (в кал. дни) на 5 % от пропознатото количество по дадена особена позиция
100 точки със срок на Доставка - до 30 дни
75 точки със срок на Доставка - 31-45 дни
50 точки със срок на Доставка - 46 дни и повече

Информация
та е
заличена във
връзка със
ЗЗЛД, чл.2,
ал.1.