

## ПРОТОКОЛ

Днес 30.09.2020 г., в 10:45 часа, в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, в зала Г 1205 се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на постоянни вертикални заземители за нуждите на Електроразпределение Север АД“, в състав:

**Председател на комисията:**

1. Ивайло Колев – Специалист Доставки;

**Членове на комисията:**

2. Цветан Зирков – Специалист Доставки;
3. Цветелина Великова – Специалист Стандартизация;
4. Юлиан Берберов – Специалист Стандартизация;
5. Антоанета Мянкова – Юрисконсулт.


Комисията се събра и разгледа Техническо становище на техническите експерти в Комисията, изготвено след разглеждане на представените технически оферти на Кандидатите.

Комисията констатира, че същото е обективно и компетентно дадено и реши да приеме техническото становище на експертите.

Комисията реши да отвори ценовите предложения на кандидатите, чиито оферти, отговарят на техническите изисквания на 06.10.2020 г., от 10.00 часа и да проведе жребий за поредността на договаряне на 06.10.2020 г., от 10.10 часа в сградата на ЕНЕРГО-ПРО, за което следва да се пусне съобщение в Профила на купувача.

С това работата на Комисията приключи.

Неразделна част от настоящия протокол е: Техническо становище на експертите в комисията.

Подписи: 

Информацията е заличена  
във връзка със ЗЗЛД.

## Вътрешна комуникация

Електроразпределение Север АД

ВтрК-EDN-3773 / 25.9.2020 г.

До  
Ивайло Колев  
специалист Доставка

Т  
Ф

Относно: „Доставка на постоянни вертикални заземители нуждите на Електроразпределение Север АД ”

### Техническо становище

- I. Разгледани са технически предложения на:
  - „Интеркомплекс“ ООД
  - „Филкаб“ АД
  - „Интерком Груп“
- II. Оценката е направена на база предоставените в техническите оферти - документи и мостри.
- III. Оферти , които не отговарят на техническите изисквания
  - „Интерком груп“

**Мотиви:**

Несъответствие с т.7 от ТС-Ср/НН-008/v.05 – не са приложени следните изискуеми документи

- Протоколи от заводски изпитания за изходящ контрол;
  - Протоколи от проведени изпитания от акредитирана/и лаборатория/и;
  - Декларация за експлоатационни показатели;
  - Проектен експлоатационен срок;
  - Декларация за съответствие с Техническа Спецификация ТС-СрН/НН-008.
- IV. Оферти отговарящи на техническите изисквания
    - „Интеркомплекс“ ООД
    - „Филкаб“ АД

Информацията е заличена във връзка със ЗЗЛД.

Д  
Ц  
С