



Техническа спецификация  
за клещи за снемане на изолация

ТС-ИНС-291

Версия: v.03  
Стр. 1 от 2

## Техническа за спецификация за клещи за снемане на изолация

валидна за :

Електроразпределение Север АД  
Варна Тауърс, кула Е  
бул. „Владислав Варненчик“ №258  
9009 Варна

1. **Област на приложение**  
Настоящата техническа спецификация се отнася за доставка на нови неупотребявани клещи за снемане на изолация - автоматични произведени за нуждите на Електроразпределение Север АД.
2. **Изисквания**  
Клещите са предназначени за експлоатационния персонал на Електроразпределение Север АД при снемане на изолация от кабели и проводници в мрежи ниско напрежение. Да бъдат изработени от полиамид усилен със стъкловлакно или еквивалентни материали. Да са с ергономични дръжки. Да са автоматични с възможност за саморегулиране към диаметъра на проводника.  
Изисквания:
  - Материал на почистваната изолация: PVC;
  - Минималени сечения на проводници: от 0,5 до 4 mm<sup>2</sup>.
3. **Обозначение**  
Клещите трябва да имат трайно и ясно нанесено на подходящо място от външната страна буквено-цифрово обозначение, съдържащо: наименование или знак на производителя, идентификационен код на производителя.
4. **Документация**  
Да се представи необходимата техническа документация в съответствие с настоящата техническа спецификация:
  - 4.1. Декларация за съответствие на изделието със стандарта на който отговаря;
  - 4.2. Описание и технически данни или технически каталог (страница от каталог);
  - 4.3. Инструкция за експлоатация и съхранение на изделията;
  - 4.4. Сертификат за произход и качество на вложените материали;
  - 4.5. Гаранционна карта /когато е приложимо/или декларация с минимален гаранционен срок от 24 месеца.Всички документи, които са на чужд език, се представят в превод, чието съдържание е изцяло отговорност на Участника.