

Електроразпределение Север АД

РЕШЕНИЕ

№ 58-Г/19.07.21 г.

За прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 18/11.03.2020 г. и регистрирана в АОП под номер 967254 в частта за:

Обособена позиция 2: Доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема, ВС Балтата, гр. Русе.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл.108, т.4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 110, ал.1, т.9 от ЗОП и отразени резултати в Доклад от 16.07.2021 г. на Комисията, назначена със Заповед № EDN – 1257/02.06.2020г., изменена със Заповед № EDN - 972/28.05.2021 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Доставка и монтаж на оборудвани МКРУ по приложено задание и доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема по обособени позиции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД**, открита с Решение 18/11.03.2020 г. и регистрирана в АОП под номер 967254.

РЕШИХМЕ

I. На основание чл. 110, ал.1, т.9 прекратяваме процедурата в частта:

Обособена позиция 2: Доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема, ВС Балтата, гр. Русе.

Мотиви за прекратяването:

След запознаване с резултатите от Доклад от 16.07.2021 г., ведно с представените протоколи от работата на комисията, е установена необходимост от извършване на съществени промени в обявеното Техническо задание за **Обособена позиция 2: Доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема, ВС Балтата, гр. Русе**, а именно:

Токови измервателни трансформатори следва да покриват изискванията на Възложителя за измервателни трансформатори средно напрежение за търговско измерване, съгласно изискванията на ПИКЕЕ (Правила за измерване количеството електрическа енергия), изисквания, които не са отразена в Техническото задание, касаеща частта на **Обособена позиция 2**.

Описаните пропуски и несъответствия, са съществени и биха се отразили върху законосъобразността на решението за избор на изпълнител в степен, водеща до невъзможност за саниране на същите при евентуално връщане на процедурата на етап оценка на офертите, без да е налице промяна на техническото задание и изисквания, при които е обявена процедурата.

Във връзка с посочените по-горе констатации, е необходимо да се направят съществени промени в условията на процедурата, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Предвид гореизложеното е налице хипотезата на чл.110, ал.1, т.9 от ЗОП, а именно: необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на

заинтересованите лица, поради което е законосъобразно и целесъобразно настоящата процедура да бъде прекратена.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички кандидати и да се публикува в профила на купувача.

Електронната преписка на процедурата се намира на следната интернет страница: <https://www.erpsever.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porychki-po-obshtija-red-na-zop/dostavka-i-montaj-na-oborudvani-mkru-po-prilojeno-zadanie-i-dostavka-na-moduli-kru-sr-n-po-prilojena-ednolinejna-shema-po-obosobeni-pozicii-za-nujdite-na-elektorazpredelenie-sever-ad>.

На основание чл.26, ал. 1, т.2 от ЗОП в седем дневен срок от влизане на Решението за прекратяване на процедурата в частта за **Обособена позиция 2: Доставка на модули КРУ СрН по приложена еднолинейна схема, ВС Балтата, гр. Русе**, да бъде изпратено в РОП обявление за възлагане на обществена поръчка.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението пред Комисия за защита на конкуренцията.

Възложител:

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД

.....
Атанас Андреев Колев
Член на УС
Електроразпределение Север АД



Георги Коршия
Член на УС
Електроразпределение Север АД